



צפון

תפקיד	המדומין	תאריך
פארק	DWG+PDF	8.6.17
אדריכל	DWG+PDF	
אדריכל נוף	DWG+PDF	
אינסטליציה	DWG+PDF	
אינסטליציה	DWG+PDF	
פגמי מים	DWG+PDF	
דוד זסטון	DWG+PDF	
בטיחות	DWG+PDF	

**הערות:**

- בכל הצנורות יהיו חוטי משיכה נייחון שזור 8 מימ.
- על הקבלן לדאוג כי לאחר ביצוע הצנרת יסומנו כל הצנורות בשילוט מתאים, ולמנוע חדירת חול או אבנים לתוכם למעו אל יסתמו את המיקום המדויק של קצות הצנרת יסמו הקבלן בתכנית עדות כבל דרך שתדרש ע"י המפקח.
- החפירה תעשה בעזרת כלים מכניים או בעזרת עבודות ידיים או הכל דור אחרת לפי הצורך. בכל מקרה המחיר אינו משתנה.
- האלקטרודות יהיו מתוצרת יקופרוולדי או שיע 5x8 לפחות בתוך בריכת בטון 60x60 עם מכסה כבד. מספר האלקטרודות מינימום 2 כאשר המרחק ביניהם כ-5 מ'. יש להוסיף אלקטרודות עד התנגדות אופטימלית לפי דרישת חברת החשמל.
- הכבלים עבור תאורה יונחו על פי קריטריונים של חבי חשמל.
- הצנרת תונח בחפירה בעומק 80 גובה עליון לפחות.

נתי סול	7.9.2020	0
תיקון בוצע ע"י	תיקונים	

פרגון 33 ת"א 63417  
 פלפון 03-5224022  
 פקס 03-5238586  
 www.plesnerarchitects.com

	<p><b>ג.ב. מהנדסים יועצים</b></p> <p>ביב 51202, רחוב הירש 30, טל: 5789499, פקס: 5789498        E-mail: gb_office@013net.net</p>	<p>לעיון</p> <p>כמכרז</p> <p>הוכן עבור</p>
	<p><b>פארק אריאל שרון</b></p> <p>מס הפרוייקט:</p>	<p>הוכן עבור</p>
<p>תוכנו ע"י:</p> <p>דורון אברהם</p> <p>שורסט ע"י:</p> <p>דורון אברהם</p> <p>אישר:</p> <p>שמואל בנקרט</p> <p>שם קובץ:</p> <p>1949-1703</p> <p>מכונ העתקות:</p> <p>דף אור</p> <p>מידות הגליון:</p> <p>60x55 ס"מ</p>	<p><b>פארק אריאל שרון</b></p> <p><b>מבנה חממה</b></p> <p>1949-17</p> <p>מס הגליון:</p> <p>Layout1</p> <p>ק.מ.</p> <p>1:100</p> <p>תאריך:</p> <p>21.5.17</p>	<p>תוכנית תוואי הזנות לחממה</p>